

HIDROSSANITÁRIO

E: 1/100

QUADRO DE CONVENÇÕES HIDROSSANITÁRIO		
SÍMBOLO	ABREVIATURA	DENOMINAÇÃO
○	CAF	COLUNA ÁGUA FRIA
—— · · ——		TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA (PVC)
CGS	CGS Ø 250mm	CAIXA GORDURA SIMPLES
CS	CS Ø 150mm	CAIXA SIFONADA COM GRELHA
RS	RS Ø 100mm	RALO SECO
○	TV Ø 50mm	TUBO DE VENTILAÇÃO
S		CONDUTO QUE SOBE
HD	HD	HIDRÔMETRO
TJ	TJ	TORNEIRA DE JARDIM
C.I.	C.I.	CAIXA DE INSPEÇÃO (60 x 60cm)
——		TUBULAÇÃO ESGOTO CLOACAL



ELÉTRICO

E: 1/100

QUADRO DE CARGAS 380/220V							
CIRCUITO	QTDE	ILUMINAÇÃO (W)	TOMADAS (W)	TOMADAS ESPECIAIS (W)	TOTAL (W)	CONDUTOR (mm²)	DISJUNTOR (A)
01	18	100	——	——	1.800	2 # 1,5	15
02	29	——	100	——	2.900	2 # 2,5	20
03	01	TOMADA ESPECIAL		3.000	3.000	2 # 6,0	30
04	01	TOMADA ESPECIAL		3.000	3.000	2 # 6,0	30
05	02	AR CONDICIONADO		5.000	10.000	2 # 8,0	30
06	02	AR CONDICIONADO		5.000	10.000	2 # 8,0	30
07	01	TOMADA ESPECIAL		3.000	3.000	2 # 6,0	30
08	02	TOMADA ESPECIAL		5.000	10.000	2 # 8,0	30
			TOTAL	——	43.700 W	——	——

- As lâmpadas e tomadas não especificadas são de 100 W.
- Os eletrodutos não especificados são de diâmetro 20 mm

QUADRO DE CONVENÇÕES ELÉTRICO		ALTURA (m)	CAIXA (mmxmm)
○	PONTO DE LUZ INCADESCENTE NO TETO	PÉ DIREITO	100 x 100 (OCTOGONAL)
	INTERRUPTOR DE UMA SECÇÃO	1,20	100 x 50
	CAMPAINHA	1,20	100 x 50
	INTERRUPTOR DE DUAS SECÇÕES	1,20	100 x 50
	INTERRUPTOR DE TRÊS SECÇÕES	1,20	100 x 50
	INTERRUPTOR DE UMA SECÇÃO+TOMADA ALTA	1,20	100 x 50
	TOMADA BIPOLAR COMUM NA PAREDE	0,30	100 x 50
	TELEFONE	0,30	100 x 50
	TOMADA ESPECIAL	variável	100 x 50
	TOMADA BIPOLAR ALTA NA PAREDE	1,20	100 x 50
	ANTENA DE TV	2,20	100 x 50
	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO (CD)	1,20	——
	QUADRO DE MEDIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA	1,20	——
H	INTERRUPTOR HOTEL	——	——

DE BONA
ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA

Aldir De Bona
Engenheiro Civil
CREA RS 183518

Prancha 03

Nome da Obra:
AMPLIAÇÃO E REFORMA UBS TABAÍ

Descrição Projeto
Elétrico e Hidrossanitário

Área (m²)
-

Proprietário
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAÍ - RS

Escala
Indicada

Endereço
Rua 28 de Dezembro, Centro, Tabaí-RS

Data
Dez.2023

Proprietário

Responsável Técnico

Rua São José, 47 | Centro | Arroio do Meio | RS E-mail: projeto@debona.eng.br Fone: (51) 98403 5100