


1 PLANTA DE LANÇAMENTO DA REDE
ESCALA 1/75



2 INDICAÇÃO DOS DETALHES
ESCALA 1/75

LEGENDA	
	HIDRANTE SIMPLES
	HIDRANTE DE PASSEIO
	CENTRAL DE ALARME
	EXTINTOR PORTÁTIL C/ CARGA DE PÓ ABC C/ CAPACIDADE EXTINTORA 2-A-20-B-C 6kg
	EXTINTOR PORTÁTIL C/ CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO COM CAPACIDADE EXTINTORA 5-B-C - 6kg
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ACLARAMENTO - BLOCO AUTÔNOMO DE LED

SIMBOLÓGIA DE SINALIZAÇÃO - RTCBMRS nº 12 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA				
CODIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
B1		SADA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTO LUMINESCENTE	DUPLO FACE INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SADA DE EMERGÊNCIA. DIMENSÕES MÍNIMAS: L=1,5m
S12		SADA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTO LUMINESCENTE, COM ALTA DE LETRA SEMPRE +50MM	INDICAÇÃO DE SADA DE EMERGÊNCIA, UTILIZADA COMO COM SINALIZAÇÃO DO PICTOGRAMA (SETA OU MARGEM, OU AMBOS)
S15-D		SADA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTO LUMINESCENTE, COM ALTA DE LETRA SEMPRE +50MM	INDICAÇÃO DE SADA DE EMERGÊNCIA, UTILIZADA COMO COM SINALIZAÇÃO DO PICTOGRAMA (SETA OU MARGEM, OU AMBOS)
E1		ALARME SONORO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO MENSAGEM "ALARME MANUAL" FOTO LUMINESCENTE, COM ALTA DE LETRA SEMPRE +50	INDICAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO ALARME DE INCÊNDIO
E2		COMANDO MANUAL DE ALARME OU BOMBA DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO MENSAGEM "ALARME MANUAL" FOTO LUMINESCENTE, COM ALTA DE LETRA SEMPRE +50	PONTO DE ACIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO OU BOMBA DE INCÊNDIO DEVE SER SEMPRE ACOMPANHADO DE UMA MENSAGEM ESCRITA, DESEJANDO O EQUIPAMENTO ACIONADO POR AQUELE PONTO
E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTO LUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
E7		ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE	SÍMBOLO: TRIANGULAR FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: PRETA	INDICAÇÃO DE ABRIGO DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM HIDRANTE NO SEU INTERIOR
A2		CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: TRIANGULAR FUNDO: AMARELO PICTOGRAMA: PRETA	PRÓXIMO A LUGARES COM A PRESENÇA DE PRODUTOS INFLAMÁVEIS
A5		CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	SÍMBOLO: TRIANGULAR FUNDO: AMARELO PICTOGRAMA: PRETA	PRÓXIMO A PAINÉIS DE DISJUNTORES
N2		INDICAÇÃO DO TIPO DE RISCO DE INCÊNDIO	Forma: retangular Função: fotoluminescente Pictograma: preta, fundo de azul, verde, amarelo, laranja, vermelho, preto, branco, cinza, etc. Com o nome do risco	Conforme item 5.4.1.4.8 da RTCBMRS nº 12 para indicar: a) o tipo de agente exterior b) o sistema de tipo para o qual o risco é considerado e proibido

NOTAS:

- OS PROJETOS DEVEM SER ADAPTADOS TÉCNICAMENTE CONFORME AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS ESTADUAL.
- O ENTREGADOR DEVERÁ REALIZAR AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS ÀS APROVAÇÕES E, ANTES DA INSTALAÇÃO, INCLUIR NO SISTEMA, SÍMBOLO, NOVO PROJETO E NOVA ART DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELAS ADEQUAÇÕES.
- EXECUTAR ESTE PROJETO CONFORME COM O PROJETO ESTRUTURAL.
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014.
- A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER EM FERRO MALHEÁVEL CLASSE 10.
- CASO HAJA ALTERAÇÃO NO POSICIONAMENTO OU QUANTITATIVO DOS EXTINTORES DEVERÁ SER REALIZADA ALTERAÇÃO DO PISO TÁTIL DE ALERTA NAS ROTAS ACESSÍVEIS.

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

02	JANEIRO/2017	Atendimento à NBR 9050/2015; Alteração: quadro de áreas, sanitários infantis 1 e 2, altura da plataforma, mobiliário e equipamento, altura de canteiros nos sanitários, cor dos portões dos sanitários e altura da porta FMAS.
01	AGOSTO/2016	Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da plataforma.
Nº	DATA	DESCRIÇÃO

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE Fundação Nacional de Desenvolvimento		Ministério da Educação
PROJETO PADRÃO - FNDE		
PROPRIETÁRIO: : Prefeitura de Taboá RS		
ENDEREÇO: Rua D, esquina com a Rua B, s/n, Bairro Centro, Município de Taboá/RS		
MUNICÍPIO - UF: Taboá RS:		
PROPRIETÁRIO		
RESP. TÉCNICO CREA		
AUTOR DO PROJETO CAU		
DLFO		CREA
		RA
OBSERVAÇÕES:		

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2		
PROJETO DE INSTALAÇÕES		
COORDENAÇÃO CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educativa		PRANCHIA
REVISÃO R.00 R.01 R.02		DATA EMISSÃO JANEIRO/2017
FORMATO A0 (1189x841)		01/03